

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine, broj 92/10), a u skladu s Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ( „Narodne novine“, broj 116/11) i članka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 125/19, 22/20 i 21/21), Župan Splitsko-dalmatinske županije 23. ožujka 2022., donio je

## **P R A V I L N I K O ZAŠTITI OD POŽARA**

### ***1. TEMELJNE ODREDBE***

#### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara ( u daljnjem tekstu: Zakona), propisa donesenih na temelju Zakona kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprečavanje požara i drugih nesreća u cilju zaštite života i zdravlja službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima županije ( u daljnjem tekstu: radnici) i sredstava za rad u građevinama, dijelovima građevinama, odnosno prostorima u kojima rade radnici upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije ( u daljnjem tekstu: Županija).

#### **Članak 2.**

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se uklanja ili smanjuje opasnost od nastanka požara,
- ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti radnika koji obavljaju kontrolu,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima požara,
- način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog radnog mjesta na drugo s opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke radnika glede mjera zaštite od požara te vođenje zakonom propisanih evidencija
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
- dužnosti radnika u slučaju nastanka požara te
- prijelazne i završne odredbe.

#### **Članak 3.**

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
- upisnik o redovitom pregledu vatrogasnih aparata
- upisnik periodičkog pregleda vatrogasnih aparata
- upisnik rasporeda unutarnjih zidnih hidranata
- upisnik rasporeda ručnih javljača požara
- upisnik evidencije o dosadašnjim požarima
- upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije

- upute za gašenje požara vatrogasnim aparatom na prah
- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara - kategorija

#### **Članak 4.**

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi, mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava koju čuva radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara.

#### **Članak 5.**

Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i prostoru Županije, kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina, pogona i drugih sredstava rada.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, propagandne naravi utvrđene Zakonom, pod zakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

#### **Članak 6.**

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i na mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom, pod zakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene u prethodnom stavku odnose se na sve osobe koji se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu Županiji, radi privremenog ili povremenog obavljanja posla, te glede obavljanja posla po posebnom ugovoru.

Djelatnici drugih društava koji obavljaju određene poslove za Županiju u njenim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih poslova i pridržavati se naredbe i naputaka osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

## **2. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITET OD POŽARA**

#### **Članak 7.**

Obaveze i odgovornosti svih radnika vezano za provedbu mjera zaštite od požara i eksplozije su:

- poduzimati provedbu i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu u radnom prostoru
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost strojeva, uređaja, instalacija i drugih sredstava, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru
- pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima spriječiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama
- brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i eksplozije

- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješanim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

#### **Članak 8.**

Lakše povrede radne obveze za radnike iz područja zaštite od požara i eksplozije su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju širenju požara ako su njim nastale manje materijalne štete nakon požara
- nemarno ili nesavjesno obavljanje obveza u svezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta
- neprijavlivanje odgovornoj osobi zaštite od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije
- nemarno ili nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za gašenje požara
- odbijanje rada duže od radnog vremena u slučaju kada se to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtjeva
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara

#### **Članak 9.**

Teže povrede radne obveze za radnike iz područja zaštite od požara i eksplozije su:

- ne sudjelovati u gašenju požara i sprječavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika, posljedice za imovinu
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakše posljedice po radnike ili imovinu
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili posljedica za imovinu
- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i napatke iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili rukovoditelj organizacijske jedinice ili radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara, a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili posljedice za imovinu
- ne prijaviti radniku zaduženom za obavljanje poslova zaštite na radu pojavu koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili posljedica za imovinu
- ne držati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili posljedice za imovinu.

### **3. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **Članak 10.**

Za osiguravanje financijskih sredstava za provođenje zakonom i pod zakonskim aktima propisanih, naređenih te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije odgovoran je Župan. Župan je odgovoran za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i pod zakonskim aktima propisane, naređene ili priznate mjere zaštite od požara.

Županija je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na svim građevinama, građevinskim dijelovima i prostoru u vlasništvu ili na korištenju Županije, te na svim radnim mjestima.

### **Članak 11.**

Radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara obavlja kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima, i u prostorima građevine za koje je zadužen. O uočenim nedostacima sastavljaju zapisnik s prijedlogom i rokovima za njihovo otklanjanje.

Pročelnici upravnih odjela ( u daljnjem tekstu: pročelnik) dužni su obavijestiti radnika zaduženog za zaštitu od požara o uočenim nedostacima po pitanju zaštite od požara.

### **Članak 12.**

Posebne dužnosti pročelnika upravnih odjela:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara
- nakon završetka rada, prije odlaska iz radnih prostora, provjeriti da li su poduzete potrebne mjere zaštite od požara
- prekinuti rad na radnom mjestu, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara
- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara s odgovornom osobom za zaštitu od požara dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostatka, ili ako se to može, dogovoriti će se o privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje
- izvijestiti odgovornu osobu za zaštitu od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara
- u slučaju neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokreće stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv radnika koji tu obvezu ne izvršava na svom radnom mjestu ili radnoj prostoriji

### **Članak 13.**

Lakšom povredom radne obveze iz područja zaštite od požara, smatra se neizvršavanje obveza propisanih za sve radnike, te kada ne obavlja svoja posebna zaduženja pa je zbog toga nastala materijalna šteta.

Težom povredom radne obveze iz područja zaštite od požara, smatra se neizvršavanje obveza propisanih za sve radnike, te njegovih posebnih zaduženja, pa je zbog toga nastala veća materijalna šteta i lakše ili teže tjelesne ozljede radnika.

Pročelnik upravnog odjela čini lakšu povredu radne obveze iz zaštite od požara i eksplozija u slučajevima neizvršavanja obveza koje su propisane za sve radnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz područja zaštite od požara, pa zbog toga može nastati ili je nastala manja materijalna šteta na imovini.

Pročelnik upravnog odjela čini težu povredu obveza iz zaštite od požara u slučajevima neizvršavanja obveza iz zaštite od požara u slučajevima neizvršavanja obveza iz zaštite od požara koje su propisane za sve radnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz zaštite od požara, pa je zbog toga nastupila veća materijalna šteta za imovinu i lakše ili teže tjelesne ozljede radnika.

#### **4. NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE**

##### **Članak 14.**

Radi poboljšanja zaštite od požara u Županiji radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara savjetuje Župana i njegove pomoćnike glede potrebnih mjera zaštite od požara propisanih zakonom, pod zakonskim aktima, prihvaćenim pravilima tehničke prakse radi povećanja sigurnosti i imovine.

##### **Članak 15.**

Radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara i eksplozija, neposredno priopćava rezultate pročelniku upravnog odjela kod koje vrši kontrolu i nadzor.

Radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara surađuje s drugim društvima, znanstvenim institucijama, javnom vatrogasnom postrojbom i nadležnom inspekcijom zaštite od požara radi poboljšanja zaštite od požara u Županiji.

##### **Članak 16.**

U slučaju većeg poremećaja u radu ili nastanka opasnosti od požara ili eksplozije, pročelnik upravnog odjela mora surađivati s radnikom zaduženim za obavljanje poslova zaštite od požara, koji je dužan u takvim slučajevima staviti se na raspolaganje radi sanacije događaja.

Pročelnik upravnog odjela dužan je dati sve potrebne informacije o tijeku događaja radniku zaduženom za obavljanje poslova zaštite od požara kako bi se moglo pravovremeno djelovati.

##### **Članak 17.**

Kada radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara utvrdi da pojedina građevina ili dio građevine ne zadovoljava sigurnosne uvjete za dalji rad, dužna je o tome pismeno izvijestiti Župana.

Svaki radnik dužan je što hitnije sam ili preko pročelnika upravnog odjela prijaviti radniku zaduženom za obavljanje poslova zaštite od požara svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost od požara ili eksplozije preko telefona ili osobno.

##### **Članak 18.**

Radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara obavlja slijedeće poslove:

- kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara na projektu za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina i procesa te nabavku opreme i sredstava za rad
- kontrolu provedbe internih pravilnika i općih akata te upute za siguran rad
- kontrolu kretanja, zadržavanja i rada pojedinaca i vanjskih izvođača radova, te izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad s otvorenim plamenom u ugroženim prostorima
- kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti radnika u rukovanju sredstvima za siguran rad i sredstvima za gašenje požara
- kontrolu izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u građevinama glede provođenja mjera zaštite od požara
- daje suglasnost za vrstu opreme i sredstva za dojavu i gašenje požara koje nabavlja nabavna služba

- kontrolu provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima prilikom obavljanja svakog posla, te druge kontrole glede zaštite od požara, a koje ovise o specifičnosti poslova koje obavlja Županija
- prati primjenu propisa i normi iz područja zaštite od požara
- vodi brigu o servisiranju i ispitivanju uređaja i sredstava za gašenje požara

### **Članak 19.**

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara ima pravo:

- udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine te o tom izvijestiti pročelnika upravnog odjela
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojim se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi
- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja vatrogasnim aparatima i opremom za gašenje požara, onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti pročelniku upravnog odjela, te o tome izvijestiti Župana.

## **5. NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSNO PRIJE OBAVLJANJA ODREĐENIH RADOVA I RADNJI OD STRANE DRUGIH OSOBA, TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME**

### **Članak 20.**

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto kao i prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, pročelnik upravnog odjela dužan je upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozija na radnom mjestu i u njegovoj okolini te s poduzimanjem mjera zaštite, da ne nastane požar i eksplozija.

U slučaju kada se radnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto na kojemu su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, s neposrednim opasnostima i mjerama zaštite od požara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu dužan ga je upoznati pročelnik upravnog odjela.

## **6. NAČIN OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME**

### **Članak 21.**

Svaki radnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N. br.61/94).

Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara vodi evidencije radnika o osposobljavanju za rukovanje opremom kod gašenja početnih požara.

## **7. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTVA ZA GAŠENJE SA OPISOM ZADUŽENJA**

### **Članak 22.**

Pročelnik upravnog odjela obvezan je vizualno pregledati sve uređaje i opremu za gašenje požara. Utvrđene nedostatke na navedenoj opremi dužan je prijaviti radniku zaduženom za poslove zaštite od požara koji ih mora u najkraćem roku otkloniti.

### **Članak 23.**

Ako pročelnik upravnog odjela utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci za siguran tijek procesa rada glede ispravnosti uređaja i opreme za gašenje požara ima pravo prekinuti rad. U slučaju prekida rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku, dužan je o tom obavijestiti radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara.

### **Članak 24.**

Pročelnik upravnog odjela je kontrolirati radnike glede primjene mjera zaštite od požara i eksplozija tijekom procesa rada. Za utvrđene propuste ima pravo radnika udaljiti sa radnog mjesta te protiv njega povesti stegovni postupak propisan drugim aktom.

### **Članak 25.**

Županija u svom sjedištu i na lokacijama izvan sjedišta posjeduje različitu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

### **Vatrogasni aparati**

### **Članak 26.**

Održavanje ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodični pregled. Navedeni poslovi provode se prema planu i programu koji mora biti usklađen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima ( N.N. br. 101/11 i br. 74/13).

### **Članak 27.**

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara prema uputi proizvođača:

- najmanje jednom u tri mjeseca.

### **Članak 28.**

O izvršenim redovnim pregledima vatrogasnih aparata radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara provodi evidenciju.

Evidencija sadrži podatke o: tipu vatrogasnog aparata, tvorničkom broju, datumu redovitog pregleda i periodičkog servisa, nazivu servisera koji je servisirao vatrogasni aparat, uočenim nedostacima njihovom otklanjanju, te serijskom broju stavljene evidencijske naljepnice.

### **Članak 29.**

Redovni pregled ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima.

### **Članak 30.**

Periodični servis vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodičnih servisa vatrogasnih aparata.

Periodični servis vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

### **Hidrantska mreža**

### **Članak 31.**

Ispitivanje hidrantske mreže obavlja ovlašteno društvo koje ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

Ispitivanje se obavlja najmanje jednom godišnje.

### **Vatrodajava**

### **Članak 32.**

Ispitivanje vatrodajave obavlja ovlašteno društvo koje ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

Ispitivanje se obavlja najmanje jednom godišnje.

## **8. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU**

### **Članak 33.**

Svaki radnik dužan je obavijestiti pročelnika upravnog odjela o uočenim nedostacima kvarovima na instalacijama i uređajima čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju.

Pročelnik upravnog odjela dužan je o tome izvijestiti radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara .

Županija je odgovorna da se uočeni nedostaci i kvarovi otklone u najkraćem mogućem roku.

### **Članak 34.**

Radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara dužan je organizirati ispitivanje svih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju u zakonskim rokovima od ovlaštenih društava.



## **Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima**

### **Članak 35.**

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

### **Članak 36.**

Za isključivanje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe moraju na odgovarajućim mjestima biti izvedene električne sklopke.

### **Članak 37.**

Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati provizorne električne instalacije.

Topljivi osigurači i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijati.

Kraj svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripadaju osigurači sklopke.

Zamjena osigurača mora se obavljati samo originalnim ulošcima.

Ispitivanje zaštite od kratkog spoja i preopterećenja mora se obavljati svaka 24 mjeseca a nađene nedostatke odmah ukloniti.

### **Članak 38.**

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su postavljeni.

Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

Ključevi ormara moraju se nalaziti na za to određenom mjestu.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da pri isključenju električne energije ostanu uključena trošila za nužnu rasvjetu, vatrogasne crpke i sl.

### **Članak 39.**

Sklopke u razvodnim ormarima moraju biti tako izvedene da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama, te moraju odgovarati zahtjevima njihove namjene.

U pojedinim prostorijama moraju se u ormare postavljati sklopke koje isključuju cjelokupnu instalaciju osim općeg i sigurnosnog osvjetljenja.

Na sklopkama moraju biti jasno označeni položaji, uključeno-isključeno, time da taj položaj označava i signalna žaruljica.

### **Članak 40.**

O svakom obavljanju pregleda i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan izdati pisani nalog iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara.

Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno važećim normama i odredbama propisa za određene elektro uređaje i instalacije te ispitivati jednom u četiri godine.

## **9. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA GROMOBRANSKIM INSTALACIJAMA**

### **Članak 41.**

Na svim građevinama u kojima se obavlja djelatnost ili borave ljudi moraju biti postavljene gromobranske instalacije sukladno tehničkim propisima o gromobranima.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, postavljena i održavana tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

O gromobranskim instalacijama svih građevina mora postojati tehnička dokumentacija i mora se voditi reviziona knjiga gromobranskih instalacija.

### **Članak 42.**

Pregled gromobranskih instalacija tijekom upotrebe mora se obavljati:

- poslije svakog popravka
- nakon udara groma u građevinu ili instalaciju
- u redovnim periodičnim razmacima, ovisno o vrsti građevine ili njenog građevinskog dijela.

O svakom pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem i iz njega se mora vidjeti da li je instalacija ispravna i koji su popravci na njoj eventualno potrebni.

## **10. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA UREĐAJIMA I INSTALACIJAMA VENTILACIJE I GRIJANJA**

### **Članak 43.**

Svi uređaji i instalacije ventilacije i zagrijavanja moraju biti izvedeni i održavani tako da ne postoji opasnosti od nastanka požara.

Način zagrijavanja, vrsta grijaćih tijela i njihov smještaj moraju odgovarati namjeni prostorije.

Zagrijavanje poslovnih i drugih pomoćnih prostorija treba provoditi radijatorima centralnog grijanja ili priznatim uređajima i aparatima za zagrijavanje prostorija.

## **11. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA**

### **Članak 44.**

Pročelnici upravnih odjela na čelu s radnikom zaduženim za obavljanje poslova zaštite od požara zaduženi su za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika.

## ***DODATNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA***

### ***a) Uredske prostorije***

### **Članak 45.**

U uredskim prostorijama potrebno je provoditi slijedeće mjere zaštite od požara:

1. Na vidljivom mjestu moraju biti ispisani slijedeći brojevi:
  - broj telefona za dojavu požara najbližoj vatrogasnoj postrojbi 193
  - broj telefona državne službe za zaštitu i spašavanje 112
  - broj telefona hitne službe 194
  - broj telefona policije 192.
2. Hodnici, stubišta i prostor oko izlaznih vrata moraju biti slobodni radi mogućnosti vatrogasne intervencije i evakuacije u slučaju nastupa iznenadne požarne opasnosti.
3. Vatrogasni aparati moraju biti smješteni na vidljivim i lako pristupačnim mjestima.
4. U uredskim prostorijama zabranjuje se:
  - upotreba električnih kuhala i električnih grijalica,
  - upotreba oštećenih električnih instalacija i kabela uredskih strojeva i aparata,
  - čišćenje podova ili drugih predmeta lakozapaljivim sredstvima
5. Nakon završenog rada moraju se provoditi sljedeće mjere zaštite:
  - isključiti iz upotrebe električne uređaje i aparate,
  - obaviti čišćenje prostorija i otpad ukloniti iz zgrade, a zatim isključiti rasvjetu i zatvoriti prozore i vrata prostorija.

#### ***b) Ostali radni i pomoćni prostori***

### **Članak 46.**

U svim ostalim radnim i pomoćnim prostorima Županije potrebno je provoditi slijedeće mjere zaštite od požara:

- svi uređaji koji se koriste moraju se svakodnevno prije početka rada provjeriti, mogu li se sa stajališta zaštite od požara staviti u rad
- svaki radnik na svom radnom mjestu mora vizualno kontrolirati stanje instalacija i uređaja
- priključni kabeli električnih uređaja moraju biti ispravno izvedeni, zaštićeni od mehaničkih oštećenja i ne smiju se opterećivati izvan svojih normalnih vrijednosti
- svi metalni dijelovi (kotlovskog) postrojenja moraju biti propisno uzemljeni
- svi evakuacijski izlazi moraju imati svjetlo za nuždu koje se automatski uključuje kad nestane električne struje i koje osigurava rasvjetu u slučaju požara u trajanju najmanje 1h
- udaljenost uskladištene robe (spisi, oprema za čišćenje i održavanje i sl) od električnih sklopki i hidranata mora biti tolika da im se može nesmetano pristupiti, a od rasvjetnih i grijanih tijela koja nemaju štitnik od zračenja topline udaljenost ne smije biti manja od 0,5 m
- obavljanje popravaka i remonta strojeva i uređaja (kotlovskog postrojenja) može se dozvoliti samo ako se prethodno prostor i postrojenje očisti i pripremi za takav rad i provedu mjere zaštite od požara navedene u dozvoli za rad. Iznimno, izvođenje manjih popravaka za vrijeme rada dozvoljeno je isključivo neiskrećim alatom i uz prethodno odobrenje odgovorne osobe za zaštitu od požara
- u slučaju uočenog nedostatka odnosno kvara koji predstavlja požarnu opasnost, potrebno je takav nedostatak odnosno opasnost od požara odmah ukloniti, a prema potrebi zaustaviti ako se opasnost ne može na drugi način ukloniti, a zatim o tome obavijestiti odgovornu osobu za zaštitu od požara
- prostor oko zidnih hidranata, električnih razvodnih ormara i vatrogasnih aparata kao i prolazi, hodnici, stepenice i vrata moraju se održavati slobodnima radi nesmetanog pristupa i evakuacije u slučaju požara

- vatrogasni aparati moraju biti smješteni na vidljivim mjestima i nadohvat ruke.

U svim prostorima zabranjeno je:

- pušenje, pa u tu svrhu mora biti na ulaznim vratima natpisna ploča "Zabranjeno pušenje"
- čišćenje dijelova, uređaja i sl. lakozapaljivim tekućinama
- ostavljanje električnih uređaja u radu bez nadzora.

## **12. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA POŽARA**

### **Motrenje**

#### **Članak 47.**

Svi djelatnici u sklopu radnih zadataka zaduženi su u svom djelokrugu i za motrenje pojave požara.

### **Javljanje**

#### **Članak 48.**

Javljanje o pojavi požara u objektu Županije se obavlja usmeno te telefonski. Svaki radnik ili bilo koja druga osoba koja opazi da je buknuo požar na prostoru ili u neposrednoj blizini objekta ili opazi takvo stanje koje bi moglo izazvati požar, dužna je bez odgode ili bez obzira na veličinu požara odmah preko telefona ili na bilo koji drugi način o tome obavijestiti vatrogasnu postaju na telefon 193.

#### **Članak 49.**

Prilikom dojave požara telefonom moraju se dati slijedeći minimalni podaci:

- mjesto nastanka požara ili drugog događaja
- priroda događaja ili veličina požara
- prezime i ime dojavljivača
- mjesto s kojeg se dojavljuje

### **Uzbunjivanje**

#### **Članak 50.**

Uzbunjivanje radnika obavlja dežurna osoba usmeno ili na drugi odgovarajući način.

#### **Članak 51.**

Radnici i drugo osoblje koje se zatekne u prostoriji u kojoj je planuo požar dužni su bez panike napustiti prostoriju.

#### **Članak 52.**

Prostoriju iz prethodnog članka zadnji napušta pročelnik upravnog odjela odnosno osoba koja ga zamjenjuje.

Osoba koja zadnja napušta prostoriju dužna je zatvoriti sve otvore uključujući prozore i vrata te prekinuti ventilacijski sustav na glavnoj sklopki razvodnog ormara i isključiti električnu struju.

### **13. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE**

#### **Članak 53.**

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u objektima, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih, i ostalim prostorima, razvrstanim u treću kategoriju ugroženosti, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnja novih građevina i građevinskih dijelova, te ugradnju uređaja i opreme u njima
- izvođenje i održavanje raznih instalacija ( elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih, ventilacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara
- pretakanje, prijevoz i prenošenje zapaljivih eksplozivnih tvari
- određivanje mjesta i uvjeta za čuvanje masnih krpa, pamučnjaka i drugih
- zapaljivih i samozapaljivih otpadaka koji se nalaze na prostorima u objektima ( kotlovnice, radionice i sl)
- održavanje čistoće u objektima i njihovim dijelovima, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih tvari, na za to određena mjesta
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar objekta i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila
- postavljanje upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana ( o pušenju, unošenju otvorene vatre, zavarivanju i sl.)
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje kao i mjere za smanjenje opasnosti
- opskrbljenost građevina i građevinskih dijelova i prostora hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara

#### **Građevinske mjere zaštite od požara**

#### **Članak 54.**

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima;
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini;
- sprečavanje širenja požara – lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova);
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima;
- očuvanje same građevina Županije i njenih dijelova.

#### **Članak 55.**

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova po dokumentaciji za koju je dana suglasnost.

Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

#### **Izlazi i izlazni putovi**

#### **Članak 56.**

Cjelokupan prostor na hodnicima, stubištima, izlazima i drugim evakuacijskim putovima u Županiji mora uvijek biti slobodan i ne zakrčen.

Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća te ne smije biti neravna niti imati naglih promjena visina. Podne obloge moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti zamijeniti.

#### **Članak 57.**

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su uočljivi. Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi. U izlazima i izlaznim putovima koji se koriste za evakuaciju na zidu mora biti izvršen grafički plan evakuacije s označenim smjerom izlaska s tog mjesta na slobodan prostor. Grafički planovi evakuacije moraju se postaviti u izlazima i izlaznim putovima na svakih 5 metara udaljenosti počevši od izlaza ili stubišta.

#### **Članak 58.**

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smještaji tako da vode nezavisno na otvoreni siguran prostor dovoljno prostran da se svim osobama koje se zateknu u zgradi i koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje prostora.

Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 50 m u prizemnim i 30 m u katnim objektima.

Dužina puta evakuacije može se odrediti i računski koristeći pri tome horizontalnu brzinu kretanja osoba i vrijeme koje se smatra dovoljnim za udaljavanje do sigurnog prostora te otpornost konstrukcije na požar.

Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se mogu otvarati u namjeravanom smjeru evakuacije te moraju biti izvedena od ne gorivog materijala.

Rukohvati i ograde na stepeništu moraju biti stabilno pričvršćeni za konstrukciju građevine.

### **Otvori u zidovima**

#### **Članak 59.**

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati.

Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaska (evakuacije), a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti.

Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Pregled svih vrata (običnih) mora se obavljati najmanje jednom godišnje te ukoliko se primijete nedostatak na istima potrebno je sastaviti izvješće izvješće koje se prosljeđuje odgovornoj osobi za zaštitu od požara, a ako ima nedostataka i ravnatelju škole.

Sva vrata u prostorima sa zapaljivim tvarima i materijalima trebaju biti od negorivog materijala.

#### **Članak 60.**

Svi prozori predviđeni za otvaranje, moraju se lako otvarati i zatvarati s poda.

Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

#### **Članak 61.**

Otvori u zidovima koji služe za provođenje instalacija ne smiju imati nikakav izolacijski materijal koji može izazvati požar u slučaju grijanja (toplovodne cijevi)

## **Zidovi, stupovi i stropovi**

### **Članak 62.**

Zidovi na izlazima te izlaznim putovima ne smiju biti oštećeni i trebaju biti negorivi bez obzira da li su nosivi ili pregradni.

U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati izvori topline.

### **Članak 63.**

Zaštitni premazi (boje) trebaju se obnavljati ako su se počeli ljuštiti ili otpadati.

Premazi se ne smiju stavljati na stare premaze već se površina mora prije očistiti.

Pregled zidova i stupova mora se obaviti jedanput godišnje, a mjesta prolaza toplovodnih cijevi kroz zidove svaka tri mjeseca u sezoni grijanja.

### **Članak 64.**

U prostorijama gdje se mogu razliti zapaljive tekućine ne smiju se postavljati pokrivači od gorivog materijala, a pod mora biti nepropusan (bez pukotina i oštećenja).

Svi podovi ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje na podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje.

Pregled podova treba obavljati jednom godišnje, a pregled pokrivača i eventualnih otvora svakih šest mjeseci.

## **Pokrovi i krovšta**

### **Članak 65.**

U krovšta se treba držati sljedećeg:

- izbjegavati skladištenje na tavanskom prostoru
- pregledavati konstrukciju krovšta jednom u šest mjeseci radi stabilnosti i otpornosti i hidroizolacije,
- nakon nevremena potrebno je pregledati krovšte.

### **Članak 66.**

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja.

U slučaju oštećenja krovšta, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati gorivim materijalom.

U prostoru tavana ne smiju se ostavljati niti držati nikakvi gorivi materijali niti predmeti koji mogu uzrokovati požar.

Na sve dijelove krovšta treba biti omogućen pristup.

## **Ostale građevinske konstrukcije**

### **Članak 67.**

Dogradnje nižih dijelova građevina treba biti takve širine da ne sprječavaju pristup vatrogasne tehnike do otvora na višim dijelovima građevine.

### **Članak 68.**

Skladišni prostori, prostori objekata za uredsko poslovanje trebaju biti podijeljeni na požarne sektore. Ovisno o veličini skladišta i kancelarijskog prostora te požarnom opterećenju treba utvrditi

požarne sektore i odgovarajuću otpornost protiv požara protiv požarnih zidova na granici požarnih sektora.

## **Prometnice i prilazi**

### **Članak 69.**

U cilju sprečavanja širenja i prenošenja požara s jedne građevine na drugu, te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara mora se osigurati slobodni prostor oko njih. Na tom prostoru ne smiju se skladištiti, privremeno odlagati različiti predmeti ili uređaji, parkirati i sl. Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako:

- da se redovito čiste
- da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi dok nije osiguran drugi pristup do građevina
- da nisu zakačeni vozilima
- da su opskrbljene odgovarajućom signalizacijom i znakovima

Potrebno je osigurati na slobodnom prostoru oko građevina pristup nadzemnim ili podzemnim hidrantima.

## **14. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA**

### **Članak 70.**

Svaki radnik koji opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako radnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale radnike i vatrogasnu postaju radi početka akcije gašenja požara.

Prilikom dojave o nastalom požaru radnik treba dati slijedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja
- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru
- vrstu materijala koji gori ( tekućina, plin, drvo, plastika , guma)
- da li u požaru ima ozlijeđenih.

### **Članak 71.**

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju
- zatvoriti dovod plina
- iznijeti na sigurno mjesto, ako je moguće, boce s plinom ili posude sa zapaljivim tekućinama
- izvesti na siguran prostor motorna vozila
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

### **Članak 72.**

Radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara čim sazna za požar, utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede upotrebe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanje, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i sl.

Također preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Kao voditelj akcije gašenja požara dužan je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje, te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.



Prilikom akcije gašenja požara na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj radnika. Radi smanjenja šteta mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

### **Članak 73.**

Nakon završetka akcije gašenja požara radnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara dužna je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovnog požara
- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana, ako je požar ugašen tijekom noći
- dežurnom radniku tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

### **Članak 74.**

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah nakon požara dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

## **15. AŽURIRANJE I USKLAĐENJE PLANA**

### **Članak 75.**

Ovaj Pravilnik se usklađuje odmah nakon svake izmjene podataka o čemu brine Župan. Župan prati sadržaj i odredbe ovog Pravilnika, te predlaže potrebne izmjene ili dopune koje osiguravaju njegovu primjenu.

## **16. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 76.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije”.

KLASA:025-01/22-0003/0002

URBROJ:2181/1-02-22-0002

Split, 23. ožujka 2022.

**ŽUPAN**

**Blaženko Boban, v.r.**